

# 国网武陟县供电公司

## 2023年6月配网资源信息清单

按照《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》（发改能源规〔2020〕1479号）文件要求，国网武陟供电公司组织调度、运维、营销、发展多专业协同会商，全面梳理、编制了《国网武陟供电公司2023年6月配网资源信息清单》，现将该清单发布如下：

附表1：6-10千伏重载配电线路清单

附表2：低压光伏引起的配变反向重过载清单

附表3：110千伏及以上变电站间隔数量清单

附表4：变电站可接入电缆隧道清单

注：若无新增或修改，此表长期有效。

附表 1: 6-10 千伏重载配电线路清单

序号	单位	电压等级	线路名称	开关编号
1	武陟	10kV	前高线	邢 61
2		10kV	昌平 I 线	詹 71
3		10kV	工业 I 线	徐 77
4		10kV	瑞福莱 I 线	詹 73
5		10kV	何井线	杜 68

附表 2: 低压光伏引起的配变反向重过载清单

序号	供电所	台区名称	变压器容量 (kVA)	负载情况
1	谢旗营所	北小段 10#台区	200	重载
2	谢旗营所	程封 1#台区	160	重载
3	嘉应观中心所	小刘庄 1#台区	200	重载
4	小董中心所	中封 1#台区	200	重载
5	小董中心所	高村 1#台区	200	重载

附表 3: 110 千伏及以上变电站间隔数量清单

供电区域	序号	变电站名称	总间隔数量	已用间隔数量	剩余间隔数量	间隔利用率
合计			1079	870	209	80.63%
武陟	1	原村变	7	7	0	100.00%
	2	尚村变	10	9	1	90.00%
	3	杜村变	18	14	4	77.78%
	4	虹桥变	10	10	0	100.00%
	5	徐岗变	10	10	0	100.00%
	6	古槐变	20	16	4	80.00%
	7	木栾变	20	18	2	90.00%
	8	邢庄变	10	10	0	100.00%
	9	南湖变	10	9	1	90.00%
	10	詹店变	20	10	10	50.00%
	11	巨源变	10	8	2	80.00%

附表 4：焦作市变电站可接入电缆隧道清单

序号	变电站名称	隧道长度（米）
1	于村变	950
2	焦南变	1200
3	东郊变	1363
4	建业变	340
5	月季变	80
6	丰收变	150
7	许衡变	60
8	牛庄变	180
9	群英变	40
10	滨湖变	380
11	焦作变	460
12	中兴变	80
13	高岭变	220