




221612050203  
有效期2028年4月17日

# 检测报告

报告编号: S2024010401  
样品名称: 管网水  
委托单位: 武陟国源水务有限公司  
受检单位: 朝阳二路管网水  
检测类别: 来样检测  
报告日期: 2024年01月08日

河南久陆诚信环境检测有限公司





# 营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



统一社会信用代码  
914101053416814817

名称	河南久陆诚信环境检测有限公司	注册资本	壹佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2015年04月29日
法定代表人	赵春霞	营业期限	2015年04月29日至2065年04月28日
经营范围	环境检测；公共卫生检测服务；水质监测；食品检测；药品检测；化妆品检测；生活饮用水咨询服务；环境技术咨询服务；柴油机油检测服务；汽车尾气检测技术服务；职业卫生检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
住所	郑州高新技术产业开发区云杉路9号2栋4楼66号		




登记机关

2021年01月25日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221612050203

名称: 河南久陆诚信环境检测有限公司

地址: 郑州高新技术产业开发区云杉路9号2栋4楼66号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。  
检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



221612050203  
有效期至2028年4月17日

发证日期: 2022年4月18日

有效期至: 2028年4月17日

发证机关: 河南省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

# 说 明

- 1、本检测报告仅对当次样品负责。
- 2、本报告涂改、增删无效；未加盖公司检测专用章、检测专用骑缝章、CMA章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 3、报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、对检测报告如有异议，应于收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 5、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、法律诉讼、评优及商品宣传等。
- 6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复制的样品，不受理申诉。
- 7、本检测报告共三份，二份交委托单位，一份由检测机构存档。

河南久陆诚信环境检测有限公司

联系地址： 郑州高新技术产业开发区云杉路 9 号 2 栋 4 楼 66 号

联系电话： 19939706679

网 址： [www.hnshjic.com](http://www.hnshjic.com)

## 河南久陆诚信环境检测有限公司

## 检测报告

样品受理号: S2024010401  
报告编号: S2024010401  
报告日期: 2024年01月08日  
样品性状: 液体  
样品编号: S202401040101

样品名称: 管网水  
收样日期: 2024年01月04日  
检测日期: 2024年01月04日  
检测完成日期: 2024年01月07日  
第1页 / 共2页

采样依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.2-2023  
检测方法: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4、5、6、7、11、12-2023  
检验标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022  
受检单位: 朝阳二路管网水  
受检单位地址: 朝阳二路

## 一、感官及理化检测结果

样品标识	检测项目					
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	游离氯 (mg/L)
朝阳二路 管网水	5	<0.5	无异臭、异味	无	7.81	0.15
标准限值	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≥0.05

样品标识	检测项目					
	一氯胺(总氯) (mg/L)	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铝 (mg/L)	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)
朝阳二路 管网水	1.07	196	<0.3	<0.1	<0.008	1.03
标准限值	≤3	≤450	≤0.3	≤0.1	≤0.2	≤3

## 河南久陆诚信环境检测有限公司

## 检测报告

样品受理号: S2024010401  
报告编号: S2024010401  
报告日期: 2024年01月08日  
样品性状: 液体  
样品编号: S202401040101

样品名称: 管网水  
收样日期: 2024年01月04日  
检测日期: 2024年01月04日  
检测完成日期: 2024年01月07日  
第2页 / 共2页

采样依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.2-2023  
检测方法: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4、5、6、7、11、12-2023  
检验标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022  
受检单位: 朝阳二路管网水  
受检单位地址: 朝阳二路

## 二、微生物检测结果

样品标识	检测项目	
	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100 mL)
朝阳二路 管网水	26	未检出
标准限值	≤100	不应检出

## 三、结论

本次所测项目指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 规定要求。

以下空白



编制人:

尚莹鑫

审核人:

李新夏

签发人:

李纪

日期: 2024年01月08日